

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2031.2Д от 18.07.2022

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - а/скв х.К.Малеванный, школа №33

Заказчик: *МУП ЖКХ Журавского поселения*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Кореновский район, Журавский с/о, ст. Журавская, ул.Красная, 25*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *13.07.2022 08:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.07.2022 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *контролер Литвиненко Т.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП ЖКХ Журавского поселения*

Краснодарский край, Кореновский район, Журавский с/о, ст. Журавская, ул.Красная, 25

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП ЖКХ Журавского поселения, Краснодарский край, Кореновский район, Журавский с/о, ст. Журавская.*

Код пробы (образца): *2031.2Д*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2031.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 13.07.2022

Дата окончания исследования: 14.07.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 5 ± 1 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,2 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 4 | Запах при 20 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 5 | Запах при 60 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Лаборант Филонова З.И. | | | | Подпись | |

Код образца (пробы): 2031.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.07.2022

Дата окончания исследования: 14.07.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | E.coli | Не обнаружено | не допускается | КОЕ/100 см ³ | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | | Подпись | |

Конец протокола