

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

Е.Н.Кравченко

20.06.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1665.2Д от 20.06.2022

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - в/к х.К.Малеванный, ул. Южная, 10

Заказчик: МУП ЖКХ Журавского поселения

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журавская, ул.Красная, 25

Дата и время отбора пробы (образца)\*: 16.06.2022 08:00

Дата и время доставки пробы (образца): 16.06.2022 11:30

Сотрудник, отобравший пробы\*: контролер Литвиненко Т.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)\*: МУП ЖКХ Журавского поселения

Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журавская, ул.Красная, 25

Объект, где производился отбор пробы (образца)\*: МУП ЖКХ Журавского поселения,

Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журавская, ул.Красная, 25

Код пробы (образца): 1665.2Д

НД на методику отбора\*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки\*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1665.2Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 16.06.2022

Дата окончания исследования: 17.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.				Подпись	

Код образца (пробы): 1665.2Д

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 16.06.2022

Дата окончания исследования: 17.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.				Подпись	

Конец протокола